



제 202600078 호

성 능 인 증 서

신청인 성 명: 김부상
 상 호: (주)위드코
 사업장주소: 울산광역시 울주군 두서면 활천산업로 39-34

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항·제6항 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 인증합니다.

1. 품 명 방화포
 2. 형 식 방화포(0.9 mm : 무기난연제코팅 + 유리섬유 + 무기난연제코팅)

3. 성능인증번호 방포26-1

4. 조 건

5. 비 고

2026년 01월 20일



한국소방산업기술원



검 사 성 적 서



17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2850, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 202600078

페이지 : (1) / (총 2)

원 본 재발급

1. 신 청 인

- 업체명 : (주)위드코
- 주 소 : 울산광역시 울주군 두서면 활천산업로 39-34
- 접수번호 및 접수일 : 제2600011호, 2026. 01. 14.

2. 검사성적서의 용도 : 성능인증용

3. 검사대상 종별(품명) : 방화포

4. 검사기간 : 2026. 01. 14. ~ 2026. 01. 19.

5. 검사방법 : 소방청 고시 제2023-35호(2023. 08. 22.)

6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331

7. 검사환경

- 온 도 : (20.8 ± 1.8) °C, 상대습도 : (34 ± 1) % R.H.

8. 검사결과 : 합격


* 첨부 : 세부 성능시험 결과(2 페이지 참조)

확 인	실 무 자	확 인 자
	성 명 : 김 나 영	성 명 : 나 상 일

위 성적서는 방화포의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 의한 검사결과입니다.

2026년 01월 20일

한국소방산업기술원 원장 (인)



- 비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않으며, KS Q ISO/IEC 17020 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.
2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위확인이 필요한 경우 담당자(상기 전화번호 참조)에게 연락바랍니다.



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute

17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2850, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2026000798

페이지 : (2) / (총 2)

성능시험 결과

업체명	(주)위드코	성능인증번호	방포26-1
품명	방화포	형식	방화포(0.9 mm : 무기난연제코팅 + 유리섬유 + 무기난연제코팅)

시험항목			결과			비고
조항	항목	기준	시료(개)	검사결과	판정	
제3조	중량	중량(g/m)은 설계값의 ± 5 % 범위 이내이어야 할 것	1	0.5 %	합격	
제4조	재료	「가공변형된 석면함유기능물질의 석면허용기준」(고용노동부고시 제2020-517호)에 적합할 것	1	적합	합격	▼
제5조	불티관통시험	발염이 없어야 하며 용접 불티가 시료를 관통하지 않아야 할 것	1	발염·관통 없음	합격	
제6조	굴곡내구성 시험	균열 및 구멍 등의 손상이 없어야 할 것	1	손상 없음	합격	
제7조	표시	다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부분에 잘 지워지지 아니하도록 장 또는 두두마리 마다 표시하여야 할 것 1. 품명 2. 성능인증번호 3. 제조년월 및 제조번호 (또는 로트번호) 4. 제조업체명 또는 상호 5. 길이 및 폭 6. 취급상 주의사항	1	적합	합격	

1. "▼" 표시는 (재)한국화학융합시험연구원에서 실시한 위탁시험 결과임.

“끝”